



РХА Е

НАСТЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРНЫМ ДОВОДЧИКОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	4
РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ	5
НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ	7
УСТАНОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	9
ПРОБНЫЙ ЗАПУСК	11
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ	12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	14

Поздравляем Вас с приобретением электронной панели управления PXA E, снабженной термостатом. Изготовленная из высококачественных материалов и удовлетворяющая самым высоким требованиям безопасности, панель управления проста в эксплуатации и будет служить Вам в течение многих лет.

Панель PXA E с термостатом предназначена для установки на стене помещения и служит для управления работой вентиляторных доводчиков. С помощью панели можно задавать режим работы доводчика, температуру воздуха в помещении, и температуру воды, циркулирующей в теплообменнике. Настенная панель управления рассчитана на работу с четырех- или двухтрубными системами кондиционирования, которые могут включать воздухоочистители PLASMACLUSTER[®]. Возможно применение двух запорных вентилей в системе подачи воды в теплообменники или одного вентиля и воздухоочистителя.


Каждая панель PXA E может управлять работой только одного вентиляторного доводчика. Панель питается от напряжения 230 В, поэтому все входы датчиков и сигнальных линий должны иметь изоляцию, рассчитанную на это напряжение. Линии сервоприводов также должны быть рассчитаны на напряжение 230 В.

Панель управления удовлетворяет стандартам 73/23 на низковольтное оборудование (EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 60335-1) и 89/336 на электромагнитную совместимость (EN 6100-4-1, EN 55011, 55022, 55014).

Вскрытие корпуса панели и установочные операции выполняются только квалифицированным персоналом. Перед открытием крышки панели необходимо отключить питание: прикосновение к компонентам, находящимся под напряжением, может привести к поражению электротоком. Это относится также к контактам переключателей Sw1 и Sw2.

На панели имеются следующие органы управления и индикаторы (см. приводимую ниже иллюстрацию):

- (A) тумблер включения/выключения и регулировки скорости вращения вентилятора;
- (B) регулятор температуры;
- (C) светодиоды (синий/красный/розовый) индикации режимов работы (охлаждение/нагрев/размораживание/автотестирование);
- (D) светодиод (желтый) индикации работы вентиляторного доводчика и режима автотестирования.



ПРИНЦИП РАБОТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Назначение термостата состоит в поддержании постоянной температуры воздуха в помещении, заданной с помощью регулятора (B).

Функция **защиты от замораживания**, которая активизируется при установке переключателя (A) в положение OFF (ВЫКЛ), предотвращает излишнее (ниже 7°C) охлаждение воздуха в помещении при отсутствии в нем людей. В противном случае последующий нагрев воздуха занял бы слишком много времени. Если в теплообменник поступает нагретая вода, вентиляторный доводчик автоматически запустится, когда температура воздуха упадет до 9°C. **Режим защиты от замораживания программируется специалистом по установке панели управления.**

Имеется режим **All Off** (полное отключение). При этом переключатель (A) находится в положении OFF (ВЫКЛ), а вентиляторный доводчик полностью отключен.

Вентиляция

В двухтрубных системах термостат может обеспечивать подачу нагретого воздуха в помещении, если температура воды в теплообменнике превышает 35° или 39°C (конкретное значение этой температуры задается при установке панели управления). Подобным же образом подача охлажденного воздуха в помещение возможно, если температура воды не превышает 17° или 22°c (это значение также задается при установке панели управления). **Режим вентиляции начинается и заканчивается с некоторой задержкой по отношению**

к моменту перевода тумблера в соответствующее положение. Это необходимо для предотвращения нежелательных колебаний температуры в помещении, а также для того, чтобы успели сработать все командные механизмы, работа которых определяется температурой воды.

Режим вентиляции задается с помощью переключателя (А). В **ручном режиме** (положения V1, V2, V3) вентилятор периодически включается/выключается и при включении вращается с выбранной скоростью. В **автоматическом режиме** (положение переключателя AUTO) скорость вращения вентилятора задается микропроцессором панели управления. **Задержка между открытием/закрытием вентиля подачи воды в теплообменник и включением/отключением вентилятора может достигать 2 мин. 40 с.**

Автоматическое переключение режимов

Система управления предусматривает возможность автоматического задания режима работы вентиляторного доводчика – на охлаждение или на нагрев.


- В двухтрубных системах без вентилей или с датчиком температуры, установленным перед вентиляем, режим работы определяется температурой воды, циркулирующей в системе.
- В четырехтрубных системах без вентилей или с датчиком температуры, установленным перед вентиляем, режим работы определяется температурой воды, циркулирующей в системе, в том случае, если эта температура выше установленного порогового значения. Если температура воды ниже порогового значения, режим работы определяется разностью между измеренной температурой воздуха в помещении и заданной температурой воздуха.
- В двухтрубных системах с датчиком температуры, установленным после вентиля, и в любых системах без датчиков температуры режим работы определяется разностью между измеренной температурой воздуха в помещении и заданной температурой воздуха.

РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

Перед запуском вентиляторных доводчиков моделей FCX U – FCS U – Omnia HL S/SM – Omnia UL S/MS необходимо сначала открыть жалюзи воздуховыводящей системы.



Переключатель скорости вращения вентилятора (А)




OFF. Команда на отключение вентиляторного доводчика. Имеется два типа режимов отключения: режим защиты от замораживания и режим All Off (полное отключение). Выбор этих режимов производится специалистом по установке панели управления. В режиме **All Off** вентиляторный доводчик полностью отключен. В режиме защиты от замораживания вентиляторный доводчик отключен, но может автоматически включиться на нагрев, если температура в помещении опустится ниже 7°C (при этом в системе должна циркулировать нагретая вода).


AUTO. Термостат поддерживает температуру воздуха в помещении на заданном уровне, автоматически изменяя скорость вращения вентилятора.

 Термостат поддерживает температуру воздуха в помещении на заданном уровне, при необходимости включая вентилятор на вращение с заданной (низкой, средней или высокой) скоростью.


Регулятор температуры (В)



С помощью этого регулятора задается нужная температура воздуха. Температура, соответствующая центральному положению переключателя, зависит от режима работы вентиляторного доводчика: при нагреве она составляет 20°C, при охлаждении она равна 25°C. Минимальное и максимальное значения температуры, соответствующие крайним положениям переключателя, на 8°C больше и меньше температуры, отвечающей центральному положению.



Светодиодная индикация



(C)			(D)	Режим работы
Красный	Синий	Розовый	Желтый	
○	○	○	○	Выключение
●	○	○	●	Нагрев
○	●	○	●	Охлаждение
⏏	○	⏏	○	Режим готовности при нагреве (низкая температура воды)
⏏	○	⏏	⏏	Режим готовности при нагреве и наличии воздухоочистителя PLASMACLUSTER® (низкая температура воды)
○	⏏	⏏	○	Режим готовности при охлаждении (высокая температура воды)
○	⏏	⏏	⏏	Режим готовности при охлаждении и наличии воздухоочистителя PLASMACLUSTER® (высокая температура воды)
⏏	○	○	○	Защита от замораживания
○	○	⏏	⏏	Автотестирование при установке (сочетание двух мигающих цветов)
○	○	○	⏏	Необходимо обратиться в сервисную организацию

○ = НЕ СВЕТИТСЯ
● = СВЕТИТСЯ
⏏ = МИГАЕТ

НАСТРОЙКИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Настройки осуществляются только квалифицированным персоналом на стадии установочных работ. Необходимо иметь в виду, что некоторые из настроек несовместимы друг с другом. Устанавливая ползунки микропереключателей (DIP) групп (Sw) в положение ВКЛ или ВЫКЛ, можно запрограммировать функции панели управления, перечисленные ниже.

Sw 1, Dip 1 (по умолчанию – ВЫКЛ)

Наличие вентиля в контуре циркуляции воды:

- вентиль имеется – ВКЛ;
- вентиль отсутствует – ВЫКЛ.

Sw 1, Dip 2 (по умолчанию – ВЫКЛ)

Расположение датчика температуры воды:

- перед вентилям в контуре циркуляции воды – ВКЛ;
- после вентиля в контуре циркуляции воды – ВКЛ.

Sw 1, Dip 3 (по умолчанию – ВЫКЛ)

Способ управления вентилям в контуре циркуляции воды:

- оптимальный режим – ВКЛ (при работе на нагрев вентиль закрывается с задержкой по отношению к выключению вентилятора, при работе на охлаждение вентиль закрывается с опережением по отношению к выключению вентилятора);
- обычный режим – ВЫКЛ.

Sw 1, Dip 4 (по умолчанию – ВЫКЛ)

Настройка датчика температуры:

- фиксированная – ВКЛ;
- с динамической коррекцией – ВЫКЛ (корректировка в соответствии с температурой воды).

Sw 1, Dip 5 (по умолчанию – ВЫКЛ)

Температура воды для работы на нагрев:

- пониженная – ВКЛ (минимальная температура воды 35°C);
- нормальная – ВЫКЛ (минимальная температура воды 39°C).

Sw 1, Dip 6 (по умолчанию – ВЫКЛ)

Температура воды для работы на охлаждение:

- повышенная – ВКЛ (максимальная температура воды 22°C);
- нормальная – ВЫКЛ (максимальная температура воды 17°C).

Sw 2*, Dip 1 (по умолчанию – ВЫКЛ)

Тип системы, в которую входит вентиляторный доводчик:

- четырехтрубная – ВКЛ;
- двухтрубная – ВЫКЛ.

Sw 2*, Dip 2 (по умолчанию – ВЫКЛ)

Наличие воздухоочистителя PLASMACLUSTER®:

- воздухоочиститель имеется – ВКЛ;
- воздухоочиститель отсутствует – ВЫКЛ.

Sw 2, Dip 3 (по умолчанию – ВКЛ)

Выбор датчика температуры воздуха:

- внутренний датчик панели управления – ВКЛ;
- датчик вентиляторного доводчика – ВЫКЛ.


Sw 2, Dip 4 (по умолчанию – ВЫКЛ)

Эта опция не используется.

Примечания

* В четырехтрубных системах с двумя вентилями применение воздухоочистителя PLASMACLUSTER® не предусмотрено.

Для нормального функционирования датчика температуры воздуха (SA) переключатель Sw 2 Dip 3 должен находиться в положении ВКЛ, а перемычка – в положении INT.



УСТАНОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Внимание! Перед началом любых работ с панелью управления убедитесь, что электропитание отключено.

Внимание! Электромонтажные работы и установка вентиляторных доводчиков и дополнительного оборудования производится квалифицированным персоналом, имеющим опыт проведения установочных работ, а также модификации, настройки и обслуживания систем кондиционирования, включая обеспечение необходимых мер безопасности и проверку правильности работы системы.

В частности, необходимо провести следующие проверки:

- измерение сопротивления изоляции кабельных линий;
- измерение проводимости линий заземления.

Необходимые инструкции по проведению установочных работ приводятся ниже.

Ответственность за правильность и полноту проведения монтажных работ лежит на персонале, осуществляющем установку системы.

Панель управления PXA E предназначена для настенной установки.

Установка панели управления на стене

Панель управления рекомендуется разместить приблизительно в 1,5 м от пола, в таком месте, где температура воздуха может характеризовать температуру в остальных частях помещения. По этой причине не следует размещать панель управления там, где недостаточна циркуляция воздуха, а также поблизости от окон, дверей, источников тепла и т. п. Не следует устанавливать панель управления на металлической поверхности, если она не имеет надежного и постоянного заземления. Панель управления рассчитана на работу в помещении с температурой воздуха, изменяющейся в пределах от 0 до 45°C, при относительной влажности, не превышающей 85%. Место установки должно соответствовать классу защиты панели управления (IP 20).

Установочные работы производятся в следующем порядке.

- Ослабьте крепежные винты и снимите крышку панели.
- Закрепите панель на стене (для этого на корпусе имеются соответствующие отверстия).
- Проведите соединительный кабели через отверстие, имеющееся на боковой поверхности корпуса, и произведите подключение жил кабеля в соответствии с электрическими схемами.
- Установите переключатели в нужное положение.
- Поместите крышку корпуса на место, обращая особое внимание на то, чтобы не повредить светодиоды.
- Внутренняя проводка панели управления должна быть расположена так, чтобы исключить возможность контакта крепежных винтов с проводниками, находящимися под напряжением, даже в том случае, если произойдет обрыв проводов.
- Закрепите крышку с помощью винтов.

Внимание! Убедитесь, что монтажные работы выполнены полностью и без ошибок. Воспользуйтесь функцией автотестирования, чтобы убедиться в правильности работы вентилятора, вентиля и нагревательного элемента.

Подключение соединительного кабеля к вентиляторному доводчику

- Отключите питание вентиляторного доводчика.
- Снимите крышку корпуса доводчика (если таковая имеется).
- Произведите подключение жил кабеля в соответствии со схемами, прилагаемыми к вентиляторному доводчику.
- Закройте крышку корпуса доводчика. (В модификациях, имеющих микропереключатель MS в цепи питания, включите его, а затем закрепите крышку.)
- Убедитесь, вентиляторный доводчик надежно закреплен.

Если вентиляторный доводчик оборудован запорным ventилем в контуре циркуляции воды, разместите датчик температуры перед этим ventилем. Если ventиль отсутствует, закрепите датчик внутри теплообменника.

Внимание! Кабель датчика должен иметь двойную изоляцию, рассчитанную на переменное напряжение 230 В.

Для защиты от короткого замыкания линия питания должна быть оборудована термомагнитным размыкателем с номиналом 2 А, 250 В (IG).

ПРОБНЫЙ ЗАПУСК

Панель управления имеет режим автотестирования, который позволяет убедиться в правильности работы всей системы. Для запуска этого режима необходимо выполнить следующие операции.

- Поставьте переключатель (А) в положение OFF (ВЫКЛ).
- Поставьте регулятор температуры (В) в центральное положение.
- Быстро вращая переключатель (А), последовательно задайте следующие команды:


AUTO - OFF - V1 - OFF - V2 - OFF - V3 - OFF.

При этом панель управления перейдет в режим автотестирования (на что указывает мигание розового светодиода).

- Если переключатель (А) поставить в положение AUTO, должны сработать ventили или включиться воздухоочиститель PLASMACLUSTER® (если таковые имеются). Желтый светодиод (D) циклически мигает однократными вспышками.
- Если переключатель (А) поставить в положение V1, вентилятор начнет вращаться с минимальной скоростью. Желтый светодиод (D) циклически мигает двукратными вспышками.
- Если переключатель (А) поставить в положение V2, вентилятор начнет вращаться со средней скоростью. Желтый светодиод (D) циклически мигает трехкратными вспышками.
- Если переключатель (А) поставить в положение V3, вентилятор начнет вращаться с максимальной скоростью. Желтый светодиод (D) циклически мигает четырехкратными вспышками.

Спустя минуту панель управления автоматически выйдет из режима автотестирования. Если при проведении описанных выше проверок регулятор температуры находится в положении, отвечающем минимальной температуре, желтый светодиод (D) постоянно светится. Если регулятор температуры находится в положении, соответствующем максимальной

температуре, желтый светодиод (D) не светится. В обоих этих случаях проверки срабатывания устройств, управляемых панелью, не происходит.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Обозначения на схемах

CE = внешнее управление

IG = тумблер в цепи питания

L = линия

N = нейтраль

MS = микропереключатель

* В моделях определенного типа перемычку следует заменить переключателем (MS).

MV = электромотор вентилятора

PE  = контакт заземления

SC = плата системы управления

SA = датчик температуры воздуха в помещении

SW = датчик температуры воды

V1 = минимальная скорость вращения вентилятора

V2 = средняя скорость вращения вентилятора

V3 = максимальная скорость вращения вентилятора


Y1 = трехсторонний вентиль

Y1 = трехсторонний вентиль воздухоочистителя PLASMACLUSTER®

←--- = соединения, выполняемые в процессе установочных работ



= компоненты, не входящие в комплект поставки



Характеристики соединительных кабелей

Если кабели прокладываются в специальных трубках или каналах, используются кабели типов H05V-K или N07V-K на напряжение 300/500 В. Если применяется открытая проводка, необходимо использовать кабели типа H05W-F с двойной изоляцией.

При модернизации оборудования электрические схемы могут претерпеть изменения, поэтому необходимо руководствоваться схемами, прилагаемыми к панелям управления и вентиляторным доводчикам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение: 230 В $\pm$ 10% Частота: 50 Гц

Потребляемая мощность: 31 ВА

Необходимо заземление кабельных линий.

КЛАСС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: А

КАТЕГОРИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ: III

КАБЕЛИ ПИТАНИЯ

Максимальное сечение жил L, N, PE кабеля питания: 1,5 мм² при потребляемой мощности 31 ВА

Минимальное сечение жил кабелей: 0,14 мм²

ВЫХОДЫ

Вентилятор

Скорость вращения вентилятора (V1, V2, V3): 230 В, 0,7 А

Максимальная длина кабеля: 15 м

Минимальное сечение жил кабеля: 1 мм²

Вентили

Максимальная длина кабеля (ограничение, накладываемое стандартами EMC): 15 м

Минимальное сечение жил кабеля: 1 мм²

ВХОДЫ

Датчик температуры воды SW (стандарт EMC)

Напряжение: 230 В

Максимальная длина кабеля (ограничение, накладываемое стандартами EMC): 15 м

Минимальное сечение жил кабеля: 0,5 мм²

Контакты дистанционного управления EX, M

Напряжение на контакте: 230 В

Максимальная длина кабеля (ограничение, накладываемое стандартами EMC): 100 м

Минимальное сечение жил кабеля: 0,5 мм²

ИЗОЛЯЦИЯ: класс изоляции корпуса IP 20

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочие условия: 3K5 в соответствии со стандартом IEC 721

Температура: 0 ÷ + 50°C

Относительная влажность: менее 85%

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

В соответствии со стандартом IEC 730-1

Температура: - 10° ÷ + 60°C

Относительная влажность: менее 95%

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 3

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

На электромагнитную совместимость: CEE/89/336, EN 6100-4-1, EN 55011, EN 55014, EN 55022

На низковольтное оборудование: CEE/73/23

На оборудование, применяемое в коммунальном хозяйстве: EN 60730-1

На системы управления нагревательными приборами: EN 60730-2-9

На оборудование, применяемое в жилых и иных подобных помещениях: EN 60335-1, EN 60335-2-40

ЦВЕТ КОРПУСА: RAL 9010

Технические характеристики, приведенные в настоящей инструкции, являются ориентировочными. Компания AERMES оставляет за собой право на изменение характеристик в процессе модернизации оборудования.